




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙС
ПРСР 2014 - 2020г.



ДО

Участниците в обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на СМР на обект:

„Ремонт и реконструкция на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, вертикална планировка и огради в УПИ I, кв.28 по регулационния план на гр. Луковит, ремонт и реконструкция на спортни площадки към СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, съблекални и огради в УПИ I, кв. 27 по регулационния план на гр. Луковит“

ОТНОСНО: Провеждане на процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на СМР на обект:**

„Ремонт и реконструкция на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, вертикална планировка и огради в УПИ I, кв.28 по регулационния план на гр. Луковит, ремонт и реконструкция на спортни площадки към СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, съблекални и огради в УПИ I, кв. 27 по регулационния план на гр. Луковит“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСТОДА,

На основание чл. 189 от ЗОП и в отговор на въпрос вх.№ 02-1337/ 15.03.2018 год.,
Въпрос № 1: В Техническите спецификации е заложено каучуковата настилка- за игрища да е : - Ролка - 1.25м/30м. - Ролка - 1,5м / 30м.

Моля, да ни бъде уточнено дали същата може да бъде заменена с еквивалентна.

ОТГОВОР: Изискването за Доставка и плагане на каучукова настилка - за игрищата по нар.топка и др. е описана Ролка - 1.25м/30м. - Ролка - 1,5м / 30м, и следва да се чете или еквивалент.

Участникът сам избира какъв ще е начина на доставка и на полагане на настилката, стига тя да отговаря на изискванията за - Клас на горимост - Cf1-s1; - Дебелина - 4.00мм; - Цвят и др. - да се съгласува с проектанта.

Съгласно указанията на Възложителя описани в ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ на поръчката: Материалите, които ще използва Изпълнителят следва да отговарят на минималните изисквания за качество на БДС EN или еквивалентно. Прилагането на други стандарти и шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните.

В т. 2. Обекти от обхвата на обществената поръчка, в Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

чл.42, ал.5-3017

С уважение.

Кмет на Община Луковит

/Иван Грънчаров/