



ОБЩИНА ЛУКОВИТ
 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 ОБЩИНСКИ ЗЕМДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ
 ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 ПРСР 2014 - 2020г.



01-929
 30.03.2018г.

ДО

Участниците в обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, вертикална планировка и огради в УПИ I, кв.28 по регулационния план на гр. Луковит, ремонт и реконструкция на спортни площадки към СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, съблекални и огради в УПИ I, кв. 27 по регулационния план на гр. Луковит“**

ОТНОСНО: Провеждане на процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, вертикална планировка и огради в УПИ I, кв.28 по регулационния план на гр. Луковит, ремонт и реконструкция на спортни площадки към СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, съблекални и огради в УПИ I, кв. 27 по регулационния план на гр. Луковит“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 189 от ЗОП и в отговор на въпрос вх.№ 02-1544/ 28.03.2018 год., - „В методиката за оценка е записано, че за материал „Ударопогълщаща, каучукова настилка на плочи 40 x 40 см“ се оценява параметъра „Удароустойчивост“ с дименсия „кг/м²“. Посочената дименсия определя плътността на настилката, а „ударъпогълщането“ е параметар, който зависи от плътността, но се измерва като ниво с друга дименсия. Ударопогълщането при падане, както и по дълъг живот на настилката при триене пряко и основно зависи от плътността на настилката.

Да се счита ли, че Възложителят има предвид параметъра „Плътност“ на ударопогълщащата настилка“?“

Предоставям следните разяснения по условията на обществената поръчка, а именно:

В Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за безопасността на площадките за игри се определят условията и редът за устройството и безопасността на обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито или на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола. Наредбата изисква синтетичните или другите видове продукти за ударопогълщащи настилки да са в съответствие с БДС EN 1177: 2018 „Ударопогълщаща настилка за площадки за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“



чл.42, ал.5-3017

С уважение:

Кмет на Община Луковит

/Иван Грънчаров/