



До
участниците в процедура по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП

С предмет: „Ремонт/ реконструкция/ обновяване в съществуващ сграден фонд /първи и втори етаж/ и промяна на предназначението му в Дневен център за деца с увреждания, в УПИ II, кв. 26, ул. „Христо Ботев“ № 26, гр. Луковит “

Въпроси с вх.№ 02-1558/ 17.03.2015 год.

Въпрос № 1.

Отоплителна инсталация ОИ 2 – кота + 3.55

25	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2", прав	Бр.	
----	--	-----	--

Моля да уточните количеството.

ОТГОВОР: Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав е с нулеви количества. В проекта не се предвижда автоматичен обезвъздушител 1/2".

На участниците се предоставя пълен достъп до поставените въпроси и разясненията по тях, както и до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес- Община Луковит: www.Lukovit.bg, рубрика "Профил на купувача": <http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/91-remont-rekonstruktziya-obnovyavane-v-sashtestvuvasht-sgraden-fond-parvi-i-vtori-etazh-i-promyana-na-prednaznachenieto-mu-v-dneven-tzentar-za-detza-s-uvrezhdaniya-v-upi-kv-26-ul-hristo-botev-26-grad-lukovit>.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

ИВАН ГРЪНЧАРОВ*
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

