

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛУКОВИТ**

телефон: +359 697 5 24 64
факс: + 359 697 5 20 14
e-mail: lukovit@lukovit.bg



**REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF LUKOVIT**

phone: +359 697 5 24 64
fax:: +359 697 5 20 14
e-mail: lukovit@lukovit.bg

Изх. №01-930/16.03.2015 г.

До
участниците в процедура по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП

С предмет: „Ремонт/ реконструкция/ обновяване в съществуващ сграден фонд /първи и втори етаж/ и промяна на предназначението му в Дневен център за деца с увреждания, в УПИ II, кв. 26, ул. „Христо Ботев“ № 26, гр. Луковит “

Въпроси с вх.№ 02-1536/ 16.03.2015 год.

Въпрос № 1.

Вертикална планировка:

8	Земни работи дворно пространство - изкоп	МЗ	195,00
---	--	----	--------

Детска площадка

1	Земни работи – детска площадка – изкоп 30 см	МЗ	44,00
---	--	----	-------

Част: Конструкция

15	Изкоп на земна маса рампа рампа	МЗ	60,00
----	---------------------------------	----	-------

Ограда

68	Изкоп за ограда	МЗ	90,00
----	-----------------	----	-------

Моля да уточните изкопаните излишни земни маси ще се извозват ли, и ако да на колко километра.

ОТГОВОР. Излишните земни маси се извозват до 5 км.

Въпрос № 2.

Част Вертикална планировка

9	Земни работи дворно пространство - насип	МЗ	10,40
---	--	----	-------

Моля да уточните вида на насипа – земна маса или др.

ОТГОВОР. Обратен насип земна маса.

Въпрос № 3.

Част Вертикална планировка

11	Направа основа от баластра	м2	360,00
----	----------------------------	----	--------

Моля да уточните дебелината на основата от баластра.

ОТГОВОР. До 30 см с уплътняване.

Въпрос № 4.

Детска площадка

2	Трамбоване на основа	м2	146,80
---	----------------------	----	--------

Моля да уточните вида на основата – земна маса или др.

ОТГОВОР. Подосновен пласт от каменна фракция с дебелина на пласта 10 см.

Въпрос № 5.

Част Озеленяване

1	Обработване на почвата на 30 см дълбочина ръчно или чрез изораване, култивиране, брануване	М3	156
---	--	----	-----

Моля да уточните върна ли е дименсията.

ОТГОВОР. Мярката е м2.

16.03.2015 г.

Кмет:
Иван Грънчаров

