


**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛУКОВИТ**

телефон: +359 697 5 24 64
факс: +359 697 5 20 14
e-mail: lukovit@lukovit.bg



**REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF
LUKOVIT**

phone: +359 697 5 24 64
fax: +359 697 5 20 14
e-mail: lukovit@lukovit.bg



До
участниците в процедура по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП

С предмет: „Ремонт/ реконструкция/ обновяване в съществуващ сграден фонд /първи и втори етаж/ и промяна на предназначението му в Дневен център за деца с увреждания, в УПИ II, кв. 26, ул. „Христо Ботев“ № 26, гр. Луковит “

Въпроси с вх.№ 02-1411/ 11.03.2015 год.

Въпрос № 1.

Моля да уточните при несъответствия, пропуски и неточности между приложените в документацията количествена сметка, проекти и техническа спецификация, кое е приоритетно и с кое да се съобразяваме.

ОТГОВОР. Участникът изготвя своята оферта, съгласно приложената КС.

Въпрос № 2.

20	Направа на нови отвори в стени и плочи за прокарване на инсталации	м2	15,00
----	--	----	-------

Моля да уточните вярна ли е дименсията.

ОТГОВОР. Включени са площите на всички отвори в стени и плочи за прекарване на инсталациите по части Електро, ВиК, ОиВ и Газификация.

Въпрос № 3.

Част Архитектура

35	Доставка и монтаж на гипсокартон два пласта хидрофобен за обличане на инсталационни пакети	м2	27,04
----	--	----	-------

Моля да уточните трябва ли да се предвиди метална конструкция за монтаж на гипсокартона.

ОТГОВОР. Предвижда се хидрофобен гипсокартон два пласта, монтиран върху метална конструкция.

Въпрос № 4.

Част Архитектура